



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru
Отделение надзорной деятельности по Неклиновскому району
Почтовый адрес: Неклиновский район с. Покровское пер. Красный, 36, 346830, телефон, факс: 8(86347) 2-11-65
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 16gpn_rnd@mail.ru
Единый номер «телефона доверия» 8(863) 239-99-99

« 25 » декабря 20 14 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

с. Покровское

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 151

По адресу/адресам: Россия, Ростовская область Неклиновский район
с. Новобессергеновка, пер. Школьный, 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 151 от 31 октября 2014 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новобессергеновская средняя
общеобразовательная школа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 04.11.2014 года по 25.12.2014 года

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Неклиновскому району Главного
управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) *Шиф* 25 октября 2014 год

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лойторенко Андрей Викторович
Начальник отделения надзорной деятельности по Неклиновскому району
Главного Управления МЧС России по Ростовской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Новобессергеновская средняя общеобразовательная

При проведении проверки присутствовали: школа Тишина Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:


1. Двери помещения электрощитовой не имеют требуемого предела огнестойкости не менее EI 30 часа отсутствует «сертификат пожарной безопасности» (СНиП 2.08.02-89* п. 1.55; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009ФЗ; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 151);
2. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра, а именно 0.9 м.. (ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97* п. 6.16*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009);
3. Высота эвакуационного выхода из помещения гардероба менее 1.9 м., а именно 1.75 м. (ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97* п. 6.16*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);
4. Двери эвакуационного выхода из помещения гардероба заблокирована (п. 34,35,36 Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме);
5. На объекте защиты, при монтаже и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3., 5.4, 5.5 СП 3.13130.2009 отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности (световое табло выход) из помещений (ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 151; Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 61);
6. В пожарных кранах рукава не подсоедини к пожарному стволу, отсутствуют вентили (Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 57);
7. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 (п. 33, 43 Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 О противопожарном режиме);
8. На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.23 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" не разработан и не утвержден руководителем организации график проведения занятий для проведения повторных противопожарных инструктажей. (Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 3);
9. Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) (начальной школы) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. (п. 64 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме);
10. На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.13 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" для проведения вводного противопожарного инструктажа не предусмотрено специально оборудованное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. (Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 3);
11. Руководитель и ответственные лица не прошли обучение в области пожарной безопасности (Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 3);
12. Помещения начальной школы не в полном объеме оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (помещение тамбура) (ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 151; НПБ 110-03 п. 4; НПБ 88-2001 п.


12.16; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования п. 13.3.2.);

13. Учреждение (начальная школа) не обеспечено водоснабжением для нужд наружного пожаротушения (ФЗ-123 ст. 151, 68 Свод правил Системы противопожарной защиты ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Требования пожарной безопасности п. 4.1).


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):----
- нарушений не выявлено: -----


■ Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

■ Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не представлен

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- протокол об административном правонарушении от 25.12.2014 года №300-159/2014/-1;
- предписание по устранению нарушений требований в области пожарной безопасности от 25.12.2014г. № 151/1/1;
- представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (в порядке статьи 29.13 КоАП России) от 25.12.2014 года № 300-132/2014/-4.

Подписи лиц, проводивших проверку:




А.В. Лойторенко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» декабря 2014г.

✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)