



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132. г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: [gumchsro@donpac.ru](mailto:gumchsro@donpac.ru)

Отделение надзорной деятельности по Неклиновскому и Мясниковскому районам

Почтовый адрес: Неклиновский район с. Покровское пер. Красный, 36, 346830, телефон, факс: 8(86347) 2-11-65

<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: [16gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:16gpn_rnd@mail.ru)

Единый номер «телефона доверия» 8(863) 239-99-99

« 20 » августа 20 15 г.

(дата составления акта)

с. Покровское

(место составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 126

Россия, Ростовская область Неклиновский район

По адресу/адресам:

с. Новобессергеновка, пер. Школьный, 2

(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения (приказа) № 126 от 30 июля 2015 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новобессергеновская средняя  
общеобразовательная школа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 03.08.2015 года по 20.08.2015 года

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

14 рабочих дней


(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

отделением надзорной деятельности по Неклиновскому и Мясниковскому

районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)   30.08.2015.

(фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Лойторенко Андрей Викторович

Начальник отделения надзорной деятельности по Неклиновскому и Мясниковскому районам

УНДиПР Главного Управления МЧС России по Ростовской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Директор Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

Новобессергеновская средняя общеобразовательная

При проведении проверки присутствовали: школа Тишина Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

В ходе проведения проверки:  
 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:


1. Двери помещения электрощитовой не имеют требуемого предела огнестойкости не менее EI 30 часа отсутствует «сертификат пожарной безопасности» (СНиП 2.08.02-89\* п. 1.55; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009ФЗ; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 151);
2. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра, а именно 0.9 м.. (ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97\* п. 6.16\*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009);
3. Высота эвакуационного выхода из помещения гардероба менее 1.9 м., а именно 1.75 м. (ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97\* п. 6.16\*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);
4. Двери эвакуационного выхода из помещения гардероба заблокирована (п. 34,35,36 Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме);
5. В пожарных кранах рукава не подсоедини к пожарному стволу, отсутствуют вентили (Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 57);
6. Учреждение (начальная школа) не обеспечено водоснабжением для нужд наружного пожаротушения (ФЗ-123 ст. 151, 68 Свод правил Системы противопожарной защиты ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Требования пожарной безопасности п. 4.1).

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):----


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): №151/1/1 от 25.12.2014 года

■ нарушений не выявлено: -----


■ Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)


заполняется при проведении выездной проверки):

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

■ Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не представлен

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

заполняется при проведении выездной проверки):

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- протокол об административном правонарушении от 20.08.2015 года № 300-160/2015/-1;
- предписание по устранению нарушений требований в области пожарной безопасности от 20.08.2015г. № 126/1/1;

Начальник отделения надзорной деятельности  
по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР  
Главного управления  
МЧС России по Ростовской области  
подполковник внутренней службы  
А.В. Лойторенко



Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта с прилагаемыми приложениями получил(а):

✓

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» августа 2011

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)







МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области  
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия/Факс (863) 244-27-85  
<http://www.gpnrostov.donpac.ru> E-mail: [gpnrostov\\_rnd@mail.ru](mailto:gpnrostov_rnd@mail.ru)

Отделение надзорной деятельности по Неклиновскому и Мясниковскому районам  
Неклиновский район с. Покровское пер. Красный 36, 346830, телефон, факс (86347) 2-11-65  
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: [16\\_ogpn\\_rnd@mail.ru](mailto:16_ogpn_rnd@mail.ru)  
Единый номер «телефона доверия» (863) 239-99-99

Предписание №   126  /  1  /  1    
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Новобессергеновская средняя общеобразовательная школа

« 20 » августа 2015 г.

с. Покровское

Руководствуясь ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Правительства № 290 от 12.04.2012 о государственном пожарном надзоре в период с « 03 » августа 2015 года по « 20 » августа 2015 года проведена внеплановая выездная проверка выполнения требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности Лойторенко Андреем Викторовичем – начальником отделения надзорной деятельности по Неклиновскому району УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новобессергеновская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район с. Новобессергеновка, пер. Школьный, 2, совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новобессергеновская средняя общеобразовательная школа Тишиной Татьяной Васильевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1.	Двери помещения электрощитовой не имеют требуемого предела огнестойкости не менее EI 30 часа отсутствует «сертификат по-	6.8.19 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 (СНиП 2.08.02-89* п. 1.55; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009ФЗ; ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Тех-	01.08.2016	

	жарной безопасности»	нический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 151)		
2.	Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра, а именно 0.9 м..	8.1.12 Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.(ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97* п. 6.16*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009)	01.08.2016	
3.	Высота эвакуационного выхода из помещения гардероба менее 1.9 м., а именно 1.75 м.	4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы. (ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97* п. 6.16*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009)	01.08.2016	
4.	Двери эвакуационного выхода из помещения гардероба заблокированы	34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. (п. 34,35,36 Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме)	01.08.2016	
5.	В пожарных кранах рукава не подсоединены к пожарному стволу	В пожарных кранах рукава не подсоединены к пожарному стволу, отсутствуют вентили (Постановление правительства от 25 апреля 2012г. № 390 О противопожарном режиме п. 57)	01.08.2016	
6.	Учреждение (начальная школа) не обеспечено водоснабжением для нужд наружного пожаротушения	(ФЗ-123 ст. 151, 68 Свод правил Системы противопожарной защиты ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Требования пожарной безопасности п. 4.1).	01.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;



должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лойторенко Андрей Викторович –  
начальник отделения надзорной деятельности  
по Неклиновскому району УНД Главного управления  
МЧС России по Ростовской области  
подполковник внутренней службы



Лойторенко А.В

« 20 » августа 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 20 » августа 2015 г.