

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО  
РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение Новобессергеновская средняя  
общеобразовательная школа  
имени И.Д.Василенко

(МБОУ Новобессергеновская СОШ)

Пер. Школьный, д.2, с.Новобессергеновка,  
Неклиновский район, Ростовская область, 346842

Тел: (247) 57-1-15

E-mail: novbessc@mail.ru

ОКПО 49795482, ОГРН 1046123002090,  
ИНН/КПП 6123014607 / 612301001

25.12.2018 г. № 706

Начальнику отделения надзорной  
деятельности и профилактической работы  
по Неклиновскому и Мясниковскому  
районам управления надзорной  
деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по  
Ростовской области  
подполковнику А.В.Лойторенко

**Информационное письмо**

В результате плановой выездной проверки, проводившейся с 01.11.2018 г. по 29.11.2018 г., были выявлены нарушения по организации противопожарного режима МБОУ Новобессергеновской СОШ, что было отражено в Акте проверки № 134 от 29.11.2018 г. В соответствии с предписанием № 133/1/1 от 29.11.2018 г. данные нарушения были устранены или приняты меры для их устранения. В настоящее время привлечены к ответственности должностные лица, допустившие данные нарушения (Приказ о дисциплинарном взыскании Сердюченко С.В. – зам. директора по АХР № 118 от 24.12.2018 г.). По выявленным нарушениям проведены следующие мероприятия:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Меры по устранению нарушений
1	На дверях помещений щитовой, гаража и сарая не указано обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	Установка обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях трех помещений школы (щитовая, гараж, сарай) запланирована на I квартал 2019 г. (лимиты на заключение договора включены в ПФХД).
2	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы противопожарной защиты объекта (автоматической	п. 61 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	Исправное состояние системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация) обеспечено в

	установки пожарной сигнализации). (1 шлей на ППКОП находится в отключенном состоянии), (в здании отдельно стоящей мастерской АПС отключена).		ходе проверки. Отметка о выполнении произведена дознавателем отдела надзорной деятельности Немковым Е.Н. 29.11.2018 г. (фото прилагается)
3	Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника в помещении электрощитовой.	п. 42 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	В помещении электрощитовой произведена замена светильника, предусмотренная конструкцией 30.11.2018 г. (фото прилагается)
4	Под лестничным маршем производится складирование уборочного инвентаря.	п.п. к п. 23 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	Под лестничными маршами складирование уборочного инвентаря строго запрещено. Для его хранения отведено место в помещениях 1 и 2 этажей. (фото прилагается)
5	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом.	п. 21 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом запланирована на I квартал 2019 г. (лимиты на заключение договора включены в ПФХД).

Директор школы:



Т.В.Тишина

Подписано 25.11.2018 *Тишина* / *И.В.Колотков*