



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ростовской области

Территориальный отдел в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

21

с. Новобессергеновка « 13 » февраля 2024 года

(место выдачи предписания)

Мною, Измайловой Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новобессергеновской средней общеобразовательной школы, 346 842, Ростовская область, Неклиновский район, с. Новобессергеновка, пер. Школьный, дом 2, с. Петрушино, ул. Заводская, 58

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**по адресу Неклиновский район, с. Новобессергеновка, пер. Школьный, дом 2**

- спортивная площадка не имеет полимерного покрытия, что является нарушением п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- покрытие мебели (столы, парты и стулья) в учебных кабинетах (11, 27, 8, 29) местами имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в учебных кабинетах 11, 10, 23, 35, 29, 28 учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- не все источники искусственного освещения в учебных кабинетах содержатся в исправном состоянии: замена перегоревших ламп (люминесцентных) своевременно не проводится, что является нарушением п. 2.8.9., п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- часть осветительных приборов не покрыта светорассеивающей конструкцией (плафонами), что является нарушением п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отделка потолков, стен в учебных кабинетах, библиотеке, медицинском кабинете и коридорах школы, имеет дефекты, повреждения (нарушена целостность покрасочного и штукатурного слоя), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- окна учебных кабинетов (11, 38) не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, в кабинете 39 имеющиеся жалюзи находятся в не рабочем состоянии, что является нарушением п.



- 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в учебном кабинете 11, 27 имеются дефекты и повреждения полового покрытия, местами нарушена целостность и отсутствуют плинтуса, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
  - санитарно-техническое оборудование (краны) на умывальных раковинах в санитарных узлах не оборудованы горячим водоснабжением, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11., п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
  - учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты технологии, физики, химии, биологии, лаборантские, не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
  - кран для набора воды обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, не обеспечен горячим водоснабжением, что является нарушением п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
  - отделка потолка, стен, перегородок, дверных проемов в санитарных помещениях для учащихся имеет дефекты и повреждения (коррозия металлических конструкций, местами обрушение плитки, штукатурного слоя), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
  - в спортивном зале отделка пола, стен, потолка имеет дефекты и повреждения, следы протеканий, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
  - покрытие спортивного инвентаря (скамеек, матов) изношено, местами с дефектами и повреждениями, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих средств и является нарушением п. 2.4.9., п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
  - в обеденном зале пищеблока отделка потолка, стен, оконных проемов имеет дефекты и повреждения, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
  - отсутствуют лабораторные исследования и испытания согласно программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- по адресу Неклиновский район, с. Петрушино, ул. Заводская, дом 58:**
- отделка потолков, стен в учебных кабинетах имеет дефекты, повреждения (нарушена целостность обоев, покрасочного слоя), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
  - покрытие спортивного инвентаря (матов) изношено, местами с дефектами и повреждениями, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих средств и является нарушением п. 2.4.9., п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
  - санитарно-техническое оборудование (краны) на умывальных раковинах в санитарном узле не оборудованы горячим водоснабжением, что является нарушением ст.11 Федерального закона от



30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11., п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- отделка потолка, стен, пола, оконных проемов в санитарных помещениях для учащихся имеет дефекты и повреждения, следы протекания (местами обрушение плитки, штукатурного слоя), что является нарушением п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- кран в помещении для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, не обеспечен горячим водоснабжением, что является нарушением п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005 с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Спортивную площадку покрыть полимерным покрытием, имеющим документы об оценке (подтверждения) соответствия, в соответствии с требованиями п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.02.2025г.

2. Устранить дефекты и повреждения покрытия мебели в учебных кабинетах 11, 27, 8, 29 (столы, парты и стулья), в соответствии с п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.02.2025г.

3. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, в соответствии с п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2024г.

4. Источники искусственного освещения в учебных кабинетах содержать в исправном состоянии: замену перегоревших ламп (люминесцентных) проводить своевременно, в соответствии с п. 2.8.9., п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2024г.

5. Обеспечить покрытие осветительных приборов светорассеивающей конструкцией (плафонами), в соответствии с п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2024г.

6. Устранить дефекты и повреждения отделки потолков, стен в учебных кабинетах, библиотеке, медицинском кабинете и коридорах школы в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2024г.

7. Окна учебных кабинетов (11, 38) оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок исполнения: 01.09.2024г.



8. Устранить дефекты и повреждения полового покрытия, установить плинтуса в учебных кабинетах 11, 27 в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2024г.

9. Санитарно-техническое оборудование (краны) на умывальных раковинах в санитарных узлах оборудовать горячим водоснабжением, в соответствии с ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11., п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок исполнения: 01.02.2025г.

10. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты технологии, физики, химии, биологии, лаборантские обеспечить холодным и горячим водоснабжением, в соответствии с п. 2.6.5., п. 3.4.13. в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок исполнения: до 01.02.2025года

11. Кран для набора воды обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, обеспечить горячим водоснабжением, в соответствии с п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок исполнения: до 01.02.2025года

12. Устранить дефекты и повреждения отделки потолка, стен, перегородок, дверных проемов в санитарных помещениях для учащихся, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2024г.

13. Устранить дефекты и повреждения отделки пола, стен, потолка в спортивном зале в соответствии с п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.02.2025г.

14. Устранить дефекты и повреждения покрытия спортивного инвентаря (скамеек, матов) в соответствии с п. 2.4.9., п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.02.2025г.

15. Устранить дефекты и повреждения отделки потолка, стен, оконных проемов в обеденном зале пищеблока в соответствии с ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2024г.

16. Организовать проведение лабораторных исследований и испытаний согласно программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в соответствии с ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: 01.02.2025г.

**по адресу Неклиновский район, с. Петрушино, ул. Заводская, дом 58**

17. Устранить дефекты и повреждения отделки потолков, стен в учебных кабинетах в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2024г.

18. Устранить дефекты и повреждения покрытия спортивного инвентаря (матов) в соответствии с п. 2.4.9., п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



Срок исполнения: 01.02.2025г.

19. Санитарно-техническое оборудование (краны) на умывальных раковинах в санитарных узлах оборудовать горячим водоснабжением, в соответствии с ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11., п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок исполнения: 01.02.2025г.

20. Устранить дефекты и повреждения отделки потолка, стен, пола, оконных проемов в санитарных помещениях для учащихся, в соответствии с п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2024г.

21. Кран в помещении для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, обеспечить горячим водоснабжением, в соответствии с п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок исполнения: 01.02.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новобессергеновской средней общеобразовательной школы, расположенного по адресу: 346 842, Ростовская область, Неклиновский район, с. Новобессергеновка, пер. Школьный, дом 2, с. Петрушино, ул. Заводская, 58 Тишину Татьяну Васильевну**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Т.В. Измайлова

(инициалы и фамилия)



С предписанием ознакомлен(а) «\_13\_» февраля 2024г.

(подпись)

Т.В. Тишина  
(инициалы и фамилия)